

令和 8 年 10 月 7 日

参加者 殿

支出負担行為担当官
国土地理院長
河 瀬 和 重

見 積 依 頼 書

下記について請負に付したいので見積書を提出願います。

記

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. 件 名 | 地磁気連続観測装置用耐雷トランスの修理 |
| 1. 履行又は納入期限 | 令和 9 年 2 月 26 日（金） |
| 1. 履行又は納入場所 | 仕様書のとおり |
| 1. 見積書等提出場所
（郵送又は持参の場合） | 茨城県つくば市北郷 1 番 国土地理院総務部契約課契約係
TEL：029-864-4362 |
| 1. 見積書提出期限 | 令和 8 年 10 月 22 日（木）12 時 00 分 |
| 1. 見 積 方 法 | 契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって契約価格とするので、見積者は消費税及び地方消費税を含む金額を見積書に記載すること。 |
| 1. 参 加 資 格 | (1) 予決令第 7 0 条及び第 7 1 条の規定に該当しない者であること。
(2) 国土地理院長から指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 |
| 1. 契 約 保 証 金 | 免除 |
| 1. 図面（内訳書）
及び仕様書 | 別添のとおり |
| 1. 支 払 い 条 件 | 前払金 無 ー％ 部分払 ー回
<u>物品納入後又は履行完了後に発注者が正当な請求書を受理してから
3 0 日以内に請負代金を支払うものとする。</u> |
| 1. そ の 他 | (1) 参加者は次の注意事項を熟読し承諾のうえ参加したものとみなす。
注意事項： https://www.gsi.go.jp/SERVICE/keiyaku/oc_caution.pdf |

仕様書

1. 件名

地磁気連続観測装置用耐雷トランスの修理

2. 目的

地磁気連続観測装置用耐雷トランスは、観測装置を雷サージ等から保護するための機器である。本業務は、落雷により不具合が生じ、現在国土地理院が回収・保管している耐雷トランスについて、点検、修理及び動作確認を実施し、機能を復旧することを目的とする。

3. 対象機器及び数量

耐雷トランス（テラテクニカ製 SIT-200VA） 1 台

※仕様は別紙 1 のとおり

4. 引取り場所及び納品場所

〒305-0811 茨城県つくば市北郷 1 番

国土地理院 測地部 物理測地課

5. 作業内容

- (1) 受注者は、以下(2)から(5)の項目に定める作業を実施すること。
- (2) 3. に示す対象機器を、4. に示す引取り場所にて受領し運搬すること。また、修理終了後は、4. に示す納品場所まで運搬すること。ただし、運搬の形態は、受注者が直接運搬するか、対象機器の取り扱いを理解した運搬業者に委託するかのいずれかとする。
- (3) 本件契約の締結後、対象機器の引取り及び納品の日時・方法等について、国土地理院担当職員（以下、「担当職員」という。）と協議の上、作業を進めること。
- (4) 不具合の原因となっている耐雷トランス内部の部品交換を行うこと。
- (5) 部品交換を行った耐雷トランスの正常動作することを確認すること。また、動作確認時に不具合が判明した場合は、受注者の負担により再度修理を行うこと。

6. 貸与する物品

担当職員は、受注者に対し、次の物品を貸与する。受注者は、貸与を受ける際には物品貸与申請書（別紙2）を提出し、貸与物品を返納する際には貸与物品返納書（別紙3）を提出すること。

- （1）耐雷トランス
- （2）ヒューズ
- （3）電源ケーブル

※本仕様書に依らないものについては、担当職員と協議の上、貸与する。

7. 履行期限

令和9年2月26日（金）

8. 契約不適合責任

受注者は、検査終了日から起算して1年以内に、本業務の作業内容に契約内容との不適合があることが判明した場合には、その不適合が発注者の指示によって生じた場合を除き、受注者の責任及び負担において速やかに是正作業を行い、指定された日時までに再履行するものとする。

9. その他

- （1）作業内容に不備が発見された場合は、受注者の負担により速やかに対処すること。
- （2）作業の途中で基盤交換以外に修理や交換が必要な箇所が判明した場合には、速やかに担当職員に報告するとともに、双方協議の上、軽微な内容については費用の範囲内で対応策を講じることとする。ただし、高額な部品の調達が必要な場合など、作業の範囲内での対応が困難な場合には、担当職員の指示を仰ぐこと。
- （3）この仕様書に疑義があるときは、総務部契約課契約係を経由して測地部物理測地課地磁気係宛に照会すること。

細部仕様

修理対象の耐雷トランス（テラテクニカ製 SIT-200VA）の仕様は以下のとおりである。

項目	仕様
型式	SIT-200VA
入力	AC100V
出力	AC100V×2（ロック式）
定格容量	200VA
ヒューズ	ミゼット形 3A
接地端子	1 次 GND、2 次 GND
外形寸法	430×350×149mm
重量	約 9kg

令和 年 月 日

物品管理官
国土地理院総務部長
殿

会社所在地
会社名
代表者

物品貸与申請書

地磁気連続観測装置用耐雷トランスの修理に使用したいので、下記物品を貸与して下さるよう申請します。

記

品目	数量	内 訳

貸与期間 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで

上記の物品を受領しました。

令和 年 月 日

会社所在地
会社名
代表者

担当者
電話番号

別紙 3
令和 年 月 日

物品管理官
国土地理院総務部長
殿

会社所在地
会社名
代表者

貸与物品返納書

地磁気連続観測装置用耐雷トランスの修理に使用した貸与物品を下記のとおり返納します。

記

品 目	数量	内 訳

上記の物品を受領しました。

会社名
代表者 殿

令和 年 月 日

物品管理官